



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Rozbudowa budynku C wraz z przebudową części budynków A1, A2 i A3 – oddziału chirurgii, oddziału internistycznego oraz zmiana funkcji z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na pracownię diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii oraz remontem dachu dla budynków A1, A2 A3 szpitala powiatowego im. M. Nenckiego przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie – Etap I – powtórka Nr sprawy: DTECH/1/18/22

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

1 Pytanie:

proszę o doprecyzowanie czy w zakresie przetargu DTECH/1/18/22 jest dostawa:

Panelu elektryczno-gazowy poziomy - pozycja 15 i 16 z załącznika opis sprzętu.

W projekcie branży elektrycznej wyszczególniony jest wyszczególniony jest tylko Panel medyczny - gniazda.

Stąd pytanie w jaki sposób ma to ze sobą licować,

Po za tym brakuje informacji o zasilaniu Panelu elektryczno - gazowego.

Odpowiedź: W zakresie dostawy jest panel gazowo-elektryczny poziomy opisany w załączniku OPIS SPRZĘTU, który to panel zawiera wyposażenie z branż elektrycznej, teletechnicznej oraz gazów medycznych. Gniazda elektryczne stanowią wyposażenie panela i są zlicowane z jego powierzchnią. Zasilanie paneli gazowo-elektrycznych zostało ujęte w dokumentacji projektowej branży instalacji elektrycznych - projekt techniczny oraz wykonawczy - rysunki nr IE02, IE03 (oznaczenie PM). Pełna specyfikacja dla panela gazowo-elektrycznego poziomego znajduje się w załączniku OPIS SPRZĘTU.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski

Krotoszyn, dnia 29.04.2022 r